

孝义市疾病预防控制中心

孝义市疾病预防控制中心 关于孝义市 2025 年第三季度生活饮用水 水龙头水质监测结果的报告

孝义市卫生健康局：

根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 和山西省卫生和计划生育委员会办公室《关于做好城市生活饮用水安全状况信息公开工作的通知》晋卫办疾控函〔2017〕12 号文件要求，我中心于 2025 年 7 月 18 日委托山西宁宇通检测技术服务有限公司对全市 6 份水龙头末梢水进行了抽样检测。现将 2025 年第三季度的城市水龙头水质监测结果报告如下：

一、监测基本情况

1. **监测范围：**共设 6 个监测点：孝义市公安局二次供水，孝义市富丽康城小区末梢水，孝义市崇文街小学末梢水，孝义市兴盛小区末梢水，孝义市第四中学末梢水，孝义市卫生大楼末梢水。

2. **检测项目：**包括微生物指标（菌落总数、总大肠菌群等）、感官性状（浑浊度、色度等）、常规化学指标（pH 值、游离余氯、重金属等）共 16 项。

3. **检测方法：**依据《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)。

二、监测结果

2025 年第三季度共设 6 个监测点，采集 6 份水样，经过实验室 16 项指标的检测，结果显示，所有指标都合格，合格率 100%。

孝义市疾病预防控制中心

2025 年 9 月 18 日



(此件公开发布)

根据《山西省卫生计生委办公室关于做好城市生活饮用水安全状况信息公开工作的通知》（晋卫办疾控函（2017）12号）要求，结合我市市政供水管网延伸范围和人口分布特点共设置6个水龙头监测点，市疾控中心每季度进行一次抽检。2025年第三季度共采集水龙头水样6份，检测项目共16项，所有项目均符合《生活饮用水卫生标准》，现予以公示，接受社会监督。公示期为自公示之日起30天。

如有异议请在公示期内向孝义市卫生健康局反映，单位和个人均应实名反映，并留下联系电话，非实名或信息不真实的情况反映一般不予回复。

联系电话：0358-7862033



230403131015
有效期至2029年03月16日

报告编号: NYT/BG25070452

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 孝义市疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

山西宁宇通检测技术有限公司

二〇二五年七月二十三日





报 告 说 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 标识无效。
- 2、报告无审核、批准人签字无效、报告涂改无效。
- 3、本机构负责采样时，报告结果仅对该次测试工况负责；本机构不负责采样时，报告结果仅适用于客户提供的样品。
- 4、若对报告结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

单位地址：朔州市朔城区古北街 13 号商铺

邮政编码：036000

联系电话：18534919572

传 真：0349-6961033



检 验 报 告

报告编号: NYT/BG25070452

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水		检验类别	委托检验	
委托单位	孝义市疾病预防控制中心		来样方式	送样	
采样地点	孝义市公安局		样品编号	SZ-25070452	
样品数量	2.5L/桶×2桶; 500mL 无菌袋×1袋		送样日期	2025.7.18	
样品描述	液体		分析日期	2025.7.18-2025.7.21	
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等 16 项（见续页）				
检验依据	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》（见续页）				
主要仪器设备及编号	离子色谱仪 NYT/YQ-260、紫外可见分光光度计 NYT/YQ-069、生化培养箱 NYT/YQ-096、电感耦合等离子体质谱仪 NYT/YQ-140 等				
检验结论	共检 16 项，所检项目均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。 				
测试环境	温度: 20.0-25.0 ℃ 湿度: 37.0-52.0 %RH				
审核人	张明 2025年7月13日		批准人	张明 2025年7月13日	
备 注	检验结果仅对来样负责				
录 入	刘志凤	校 对	王向荣	打印日期	2025.7.23

检 验 报 告 (续页)

报告编号: NYT/BG25070452

第 2 页 共 3 页

[illegible]

检 验 方 法（续页）

报告编号：NYT/BG25070452

第 3 页 共 3 页

序号	参数	方法
1	色度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法
2	浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 7.1 直接观察法
5	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 11.1 纳氏试剂分光光度法
6	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 8.3 离子色谱法
7	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 7.6 电感耦合等离子体质谱法
8	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 9.4 电感耦合等离子体质谱法
9	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 11.4 电感耦合等离子体质谱法
10	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 12.4 电感耦合等离子体质谱法
11	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
12	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 14.3 电感耦合等离子体质谱法
13	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
14	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 4.1 平皿计数法
15	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 5.1 多管发酵法
16	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 7.1 多管发酵法





230403131015
有效期至2029年03月16日

报告编号: NYT/BG25070453

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 孝义市疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

山西宁宇通检测技术服务有限公司

二〇二五年七月二十三日





报 告 说 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 标识无效。
- 2、报告无审核、批准人签字无效、报告涂改无效。
- 3、本机构负责采样时，报告结果仅对该次测试工况负责；本机构不负责采样时，报告结果仅适用于客户提供的样品。
- 4、若对报告结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

单位地址：朔州市朔城区古北街 13 号商铺

邮政编码：036000

联系电话：18534919572

传 真：0349-6961033



检 验 报 告

报告编号: NYT/BG25070453

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水	检验类别	委托检验		
委托单位	孝义市疾病预防控制中心	来样方式	送样		
采样地点	孝义市富丽康城	样品编号	SZ-25070453		
样品数量	2.5L/桶×2桶; 500mL 无菌袋×1袋	送样日期	2025.7.18		
样品描述	液体	分析日期	2025.7.18-2025.7.21		
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等16项（见续页）				
检验依据	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》（见续页）				
主要仪器设备 及编号	离子色谱仪 NYT/YQ-260、紫外可见分光光度计 NYT/YQ-069、生化培养箱 NYT/YQ-096、电感耦合等离子体质谱仪 NYT/YQ-140 等				
检验结论	共检16项，所检项目均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。				
测试环境	温度： 20.0-25.0 ℃ 湿度： 37.0-52.0 %RH				
审核人	张华 2025年7月23日	批准人	王向荣 2025年7月23日		
备 注	检验结果仅对来样负责				
录 入	刘志凤	校 对	王向荣	打印日期	2025.7.23



一、
二、
三、
四、
五、
六、
七、
八、
九、
十、

检 验 报 告 (续页)

报告编号: NYT/BG25070453

第 2 页 共 3 页

[illegible]

检 验 方 法（续页）

报告编号：NYT/BG25070453

第 3 页 共 3 页

序号	参数	方法
1	色度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法
2	浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 7.1 直接观察法
5	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 11.1 纳氏试剂分光光度法
6	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 8.3 离子色谱法
7	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 7.6 电感耦合等离子体质谱法
8	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 9.4 电感耦合等离子体质谱法
9	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 11.4 电感耦合等离子体质谱法
10	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 12.4 电感耦合等离子体质谱法
11	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
12	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 14.3 电感耦合等离子体质谱法
13	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
14	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 4.1 平皿计数法
15	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 5.1 多管发酵法
16	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 7.1 多管发酵法





230403131015
有效期至2029年03月16日

报告编号: NYT/BG25070454

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 孝义市疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验



山西宁宇通检测技术有限公司

二〇二五年七月二十三日





报 告 说 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 标识无效。
 - 2、报告无审核、批准人签字无效、报告涂改无效。
 - 3、本机构负责采样时，报告结果仅对该次测试工况负责；本机构不负责采样时，报告结果仅适用于客户提供的样品。
 - 4、若对报告结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
 - 5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。
- 

单位地址：朔州市朔城区古北街 13 号商铺

邮政编码：036000

联系电话：18534919572

传 真：0349-6961033



检 验 报 告

报告编号: NYT/BG25070454

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水		检验类别	委托检验	
委托单位	孝义市疾病预防控制中心		来样方式	送样	
采样地点	孝义市崇文街小学		样品编号	SZ-25070454	
样品数量	2.5L/桶×2桶; 500mL 无菌袋×1袋		送样日期	2025.7.18	
样品描述	液体		分析日期	2025.7.18-2025.7.21	
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等 16 项（见续页）				
检验依据	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》（见续页）				
主要仪器 设备及编号	离子色谱仪 NYT/YQ-260、紫外可见分光光度计 NYT/YQ-069、生化培养箱 NYT/YQ-096、电感耦合等离子体质谱仪 NYT/YQ-140 等				
检验结论	共检 16 项，所检项目均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。				
测试环境	温度： 20.0-25.0 ℃ 湿度： 37.0-52.0 %RH				
审核人	2025 年 7 月 23 日		批准人	2025 年 7 月 23 日	
备 注	检验结果仅对来样负责				
录 入	刘志凤	校 对	王向荣	打印日期	2025.7.23

检 验 报 告 (续页)

报告编号: NYT/BG25070454

第 2 页 共 3 页

[illegible]

检 验 方 法（续页）

报告编号：NYT/BG25070454

第 3 页 共 3 页

序号	参数	方法
1	色度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法
2	浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 7.1 直接观察法
5	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 11.1 纳氏试剂分光光度法
6	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 8.3 离子色谱法
7	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 7.6 电感耦合等离子体质谱法
8	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 9.4 电感耦合等离子体质谱法
9	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 11.4 电感耦合等离子体质谱法
10	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 12.4 电感耦合等离子体质谱法
11	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
12	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 14.3 电感耦合等离子体质谱法
13	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
14	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 4.1 平皿计数法
15	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 5.1 多管发酵法
16	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 7.1 多管发酵法



230403131015
有效期至2029年03月16日

报告编号: NYT/BG25070455

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 孝义市疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验



山西宁宇通检测技术服务有限公司

二〇二五年七月二十三日



报 告 说 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 标识无效。
- 2、报告无审核、批准人签字无效、报告涂改无效。
- 3、本机构负责采样时，报告结果仅对该次测试工况负责；本机构不负责采样时，报告结果仅适用于客户提供的样品。
- 4、若对报告结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

单位地址：朔州市朔城区古北街 13 号商铺

邮政编码：036000

联系电话：18534919572

传 真：0349-6961033

检 验 报 告

报告编号: NYT/BG25070455

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水	检验类别	委托检验
委托单位	孝义市疾病预防控制中心	来样方式	送样
采样地点	孝义市兴盛小区	样品编号	SZ-25070455
样品数量	2.5L/桶×2桶; 500mL 无菌袋×1袋	送样日期	2025.7.18
样品描述	液体	分析日期	2025.7.18-2025.7.21
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等 16 项（见续页）		
检验依据	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》（见续页）		
主要仪器 设备及编号	离子色谱仪 NYT/YQ-260、紫外可见分光光度计 NYT/YQ-069、生化培养箱 NYT/YQ-096、电感耦合等离子体质谱仪 NYT/YQ-140 等		
检验结论	共检 16 项，所检项目均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。 孝义市疾病预防控制中心 检验检测专用章		
测试环境	温度： 20.0-25.0 ℃ 湿度： 37.0-52.0 %RH		
审核人	林海 2025年7月13日	批准人	王向荣 2025年7月3日
备 注	检验结果仅对来样负责		
录 入	刘志凤	校 对	王向荣 打印日期 2025.7.23

检 验 报 告 (续页)

报告编号: NYT/BG25070455

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	单位	检验结果	标准规定	单项判定
1	色度	度	< 5	≤ 15	合格
2	浑浊度	NTU	< 1	≤ 1	合格
3	臭和味	/	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	/	无	无	合格
5	氨(以 N 计)	mg/L	< 0. 02	≤ 0. 5	合格
6	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	1. 71	≤ 10	合格
7	铜	mg/L	0. 000320	≤ 1. 0	合格
8	砷	mg/L	0. 0013	≤ 0. 01	合格
9	汞	mg/L	< 0. 00007	≤ 0. 001	合格
10	镉	mg/L	< 0. 00006	≤ 0. 005	合格
11	铬(六价)	mg/L	< 0. 004	≤ 0. 05	合格
12	铅	mg/L	0. 000096	≤ 0. 01	合格
13	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	0. 64	≤ 3	合格
14	菌落总数	CFU/mL	4	≤ 100	合格
15	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
16	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
以下空白					

限公
检验科

检 验 方 法（续页）

报告编号：NYT/BG25070455

第 3 页 共 3 页

序号	参数	方法
1	色度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法
2	浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 7.1 直接观察法
5	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 11.1 纳氏试剂分光光度法
6	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 8.3 离子色谱法
7	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 7.6 电感耦合等离子体质谱法
8	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 9.4 电感耦合等离子体质谱法
9	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 11.4 电感耦合等离子体质谱法
10	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 12.4 电感耦合等离子体质谱法
11	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
12	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 14.3 电感耦合等离子体质谱法
13	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
14	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 4.1 平皿计数法
15	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 5.1 多管发酵法
16	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 7.1 多管发酵法





230403131015
有效期至2029年03月16日

报告编号: NYT/BG25070456

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 孝义市疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验

山西宁宇通检测技术有限公司

二〇二五年七月二十三日





报 告 说 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 标识无效。
- 2、报告无审核、批准人签字无效、报告涂改无效。
- 3、本机构负责采样时，报告结果仅对该次测试工况负责；本机构不负责采样时，报告结果仅适用于客户提供的样品。
- 4、若对报告结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

单位地址：朔州市朔城区古北街 13 号商铺

邮政编码：036000

联系电话：18534919572

传 真：0349-6961033



检 验 报 告

报告编号: NYT/BG25070456

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水		检验类别	委托检验	
委托单位	孝义市疾病预防控制中心		来样方式	送样	
采样地点	孝义市第四中学		样品编号	SZ-25070456	
样品数量	2.5L/桶×2桶; 500mL 无菌袋×1袋		送样日期	2025.7.18	
样品描述	液体		分析日期	2025.7.18-2025.7.21	
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等 16 项（见续页）				
检验依据	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》（见续页）				
主要仪器设备 设备及编号	离子色谱仪 NYT/YQ-260、紫外可见分光光度计 NYT/YQ-069、生化培养箱 NYT/YQ-096、电感耦合等离子体质谱仪 NYT/YQ-140 等				
检验结论	共检 16 项，所检项目均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。				
测试环境	温度： 20.0-25.0 ℃ 湿度： 37.0-52.0 %RH				
审核人	杨明 2025 年 7 月 23 日		批准人	王向荣 2025 年 7 月 23 日	
备 注	检验结果仅对来样负责				
录 入	刘志凤	校 对	王向荣	打印日期	2025.7.23



检 验 报 告 (续页)

报告编号: NYT/BG25070456

第 2 页 共 3 页

[illegible]

检 验 方 法（续页）

报告编号：NYT/BG25070456

第 3 页 共 3 页

序号	参数	方法
1	色度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法
2	浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 7.1 直接观察法
5	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 11.1 纳氏试剂分光光度法
6	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 8.3 离子色谱法
7	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 7.6 电感耦合等离子体质谱法
8	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 9.4 电感耦合等离子体质谱法
9	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 11.4 电感耦合等离子体质谱法
10	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 12.4 电感耦合等离子体质谱法
11	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
12	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 14.3 电感耦合等离子体质谱法
13	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
14	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 4.1 平皿计数法
15	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 5.1 多管发酵法
16	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 7.1 多管发酵法





230403131015
有效期至2029年03月16日

报告编号: NYT/BG25070457

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 孝义市疾病预防控制中心

检验类别: 委托检验



山西宁宇通检测技术有限公司

二〇二五年七月二十三日





报 告 说 明

- 1、报告无本公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 标识无效。
- 2、报告无审核、批准人签字无效、报告涂改无效。
- 3、本机构负责采样时，报告结果仅对该次测试工况负责；本机构不负责采样时，报告结果仅适用于客户提供的样品。
- 4、若对报告结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 5、本报告未经同意不得用于广告宣传、不得部分复制本报告。

单位地址：朔州市朔城区古北街 13 号商铺

邮政编码：036000

联系电话：18534919572

传 真：0349-6961033



检 验 报 告

报告编号: NYT/BG25070457

第 1 页 共 3 页

样品名称	生活饮用水		检验类别	委托检验	
委托单位	孝义市疾病预防控制中心		来样方式	送样	
采样地点	孝义市卫生大楼		样品编号	SZ-25070457	
样品数量	2.5L/桶×2桶; 500mL 无菌袋×1袋		送样日期	2025.7.18	
样品描述	液体		分析日期	2025.7.18-2025.7.21	
检验项目	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物等16项（见续页）				
检验依据	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》（见续页）				
主要仪器设备 设备及编号	离子色谱仪 NYT/YQ-260、紫外可见分光光度计 NYT/YQ-069、生化培养箱 NYT/YQ-096、电感耦合等离子体质谱仪 NYT/YQ-140 等				
检验结论	共检16项，所检项目均符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。 检验检测技术服务有限公司 检验检测专用章				
测试环境	温度: 20.0-25.0 ℃ 湿度: 37.0-52.0 %RH				
审核人	[Signature] 2025年7月23日		批准人	[Signature] 2025年7月23日	
备 注	检验结果仅对来样负责				
录 入	刘志凤	校 对	王向荣	打印日期	2025.7.23

检 验 报 告 (续页)

报告编号: NYT/BG25070457

第 2 页 共 3 页

[illegible]

检 验 方 法（续页）

报告编号：NYT/BG25070457

第 3 页 共 3 页

序号	参数	方法
1	色度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法
2	浑浊度	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.2 目视比浊法-福尔马肼标准
3	臭和味	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1 嗅气和尝味法
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 7.1 直接观察法
5	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 11.1 纳氏试剂分光光度法
6	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2023《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 8.3 离子色谱法
7	铜	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 7.6 电感耦合等离子体质谱法
8	砷	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 9.4 电感耦合等离子体质谱法
9	汞	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 11.4 电感耦合等离子体质谱法
10	镉	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 12.4 电感耦合等离子体质谱法
11	铬（六价）	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 13.1 二苯碳酰二肼分光光度法
12	铅	GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 14.3 电感耦合等离子体质谱法
13	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 4.1 酸性高锰酸钾滴定法
14	菌落总数	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 4.1 平皿计数法
15	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 5.1 多管发酵法
16	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标》 7.1 多管发酵法

