

附件

2025 年孝义市冬季集中供热期间各热源
分阶段运行水温、流量、压力指标表

热源厂名称	初寒期		严寒期	末寒期
晋能 热电厂	供水温度	80-90℃	110-120℃	80-90℃
	流量	8000-10000T/h	10000-12000T/h	8000-10000T/h
	供水压力	1.0Mpa	1.0Mpa	1.0Mpa
金晖 工业余热	供水温度	60-65℃	60-65℃	60-65℃
	流量	3000-4000T/h	3000-4000T/h	3000-4000T/h
	供水压力	1.0Mpa	1.0Mpa	1.0Mpa
东义 工业余热	供水温度	60-65℃	60-65℃	60-65℃
	流量	3000-7500T/h	3000-7500T/h	3000-7500T/h
	供水压力	1.0Mpa	1.0Mpa	1.0Mpa
矿区 各燃气热源	供水温度	60-70℃	70-80℃	60-70℃
	流量	30-40T/h	40-45T/h	30-40T/h
	供水压力	0.35Mpa	0.40Mpa	0.35Mpa

注：城区热源蒸汽锅炉为二级换热，矿区热源蒸汽锅炉为一级换热